

令和6年度 水質検査結果

項目 単位		検査日	検査機関	4月2日	5月22日	6月12日	7月16日	8月7日	9月2日	10月15日	11月13日	12月11日	1月7日	2月19日	3月12日	最高値	最小値	平均値	測定回数
				小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局				
気温	℃			2.0	18.8	19.9	26.3	24.8	22.0	14.9	5.2	-4.0	-0.1	-2.1	5.7	26.3	-4.0	11.1	12
水温	℃			6.6	6.7	6.9	6.9	6.9	6.7	6.9	6.7	6.5	6.7	6.3	6.6	6.9	6.3	6.7	12
一般細菌	/ml			0			0			0			0			0	0	0	4
大腸菌	MPN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/l						< 0.0003									< 0.0003			1
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005			1
セレン及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
鉛及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ヒ素及びその化合物	mg/l						0.002									0.002			1
六価クロム化合物	mg/l						< 0.002									< 0.002			1
亜硝酸態窒素	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.47			0.47			0.48			0.47			0.48	0.47	0.47	4
フッ素及びその化合物	mg/l						0.17									0.17			1
ホウ素及びその化合物	mg/l						0.01									0.01			1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002			1
1, 4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005			1
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス1, 2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
ベンゼン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
亜鉛及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
アルミニウム及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
鉄及びその化合物	mg/l						< 0.003									0.003			1
銅及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
ナトリウム及びその化合物	mg/l						8.9									8.9			1
マンガン及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
塩化物イオン	mg/l			6.8			6.7			6.9			6.8			6.9	6.7	6.8	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l						26									26			1
蒸発残留物	mg/l						96									96			1
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02			1
ジェオスミン	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
2-メチルイソボルネオール	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
非イオン界面活性剤	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.30					< 0.30			< 0.30			< 0.30			0.30	0.30	0.30	4
pH値				6.72			6.72			6.78			6.84			6.84	6.72	6.77	4
臭気			無臭				無臭			無臭			無臭			無臭			4
色度	度		0.9				< 0.5			< 0.5			< 0.5			< 1	< 1	< 1	4
濁度	度	< 0.1					< 0.1			< 0.1			< 0.1			0.1	< 0.1		4
嫌気性芽胞菌	/100ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

尻別4号川(上水道豊岡系統) 原水

令和6年度 水質検査結果

採水地点 : 豊岡配水池

項目 単位		検査日	検査機関	4月2日	5月22日	6月12日	7月16日	8月7日	9月2日	10月15日	11月13日	12月11日	1月7日	2月19日	3月12日	最高値	最小値	平均値	測定回数
				小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局				
気温	℃			4.1	14.0	20.8	27.4	27.5	21.7	15.1	5.4	-4.5	1.0	0.7	8.6	27.5	-4.5	11.8	12
水温	℃			6.3	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	7.6	6.4	6.4	6.6	6.1	6.5	7.6	6.1	6.7	12
一般細菌	/ml			0			0			0			0			0	0	0	4
大腸菌	MPN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/l						< 0.0003									< 0.0003			1
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005			1
セレン及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
鉛及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ヒ素及びその化合物	mg/l						0.001									< 0.001			1
六価クロム化合物	mg/l						< 0.002									< 0.002			1
亜硝酸態窒素	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.49			0.48			0.51			0.49			0.51	0.48	0.49	4
フッ素及びその化合物	mg/l						0.08									0.08			1
ホウ素及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002			1
1, 4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005			1
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス1, 2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
ベンゼン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
亜鉛及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
アルミニウム及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
鉄及びその化合物	mg/l						0.004									0.004			1
銅及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
ナトリウム及びその化合物	mg/l						7.3									7			1
マンガン及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
塩化物イオン	mg/l			6.8			6.7			6.9			6.8			6.9	6.7	6.8	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l						20									20			1
蒸発残留物	mg/l						95									95			1
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02			1
ジェオスミン	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
2-メチルイソボルネオール	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
非イオン界面活性剤	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.30					< 0.30			< 0.30			< 0.30			0.30	0.30	0.30	4
pH値		6.73					6.74			6.79			6.84			6.84	6.73	6.78	4
臭気		無臭					無臭			無臭			無臭			無臭			4
色度	度	< 0.5					< 0.5			< 0.5			< 0.5			< 1	< 1	< 1	4
濁度	度	< 0.1					< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
嫌気性芽胞菌	/100ml	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	12

令和6年度 水質検査結果

令和6年度 水質検査結果

		検査日		検査機関		4月2日	5月22日	6月12日	7月22日	8月7日	9月2日	10月15日	11月13日	12月11日	1月7日	2月19日	3月12日	最高値	最小値	平均値	測定回数
項目	単位	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局				
気温	℃	3.6	16.7	17.3	25.3	28.0	19.1	16.5	5.2	-5.0	-0.7	-1.3	8.7	28.0	-5.0	11.1	12				
水温	℃	7.7	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2	7.9	7.7	7.5	8.0	7.2	7.8	12				
一般細菌	/ml	0			0			0			0		0	0	0	0	4				
大腸菌	MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12				
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003									< 0.0003			1				
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005									< 0.00005			1				
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001									< 0.001			1				
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001									0.001			1				
ヒ素及びその化合物	mg/l				0.001									0.001			1				
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002									< 0.002			1				
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004									< 0.004			1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001									< 0.001			1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30			0.32			0.32		0.32				0.32	0.30	0.32	4				
フッ素及びその化合物	mg/l				0.17									0.17			1				
ホウ素及びその化合物	mg/l				0.02									0.02			1				
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002									< 0.0002			1				
1, 4-ジオキサン	mg/l				< 0.005									< 0.005			1				
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス1, 2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001									< 0.001			1				
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001									< 0.001			1				
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0001									< 0.0001			1				
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.0001									< 0.0001			1				
ベンゼン	mg/l				< 0.0001									< 0.0001			1				
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01									0.01			1				
アルミニウム及びその化合物	mg/l				< 0.01									< 0.01			1				
鉄及びその化合物	mg/l				0.008									0.008			1				
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01									0.01			1				
ナトリウム及びその化合物	mg/l				14.8									15			1				
マンガン及びその化合物	mg/l				0.004									0.004			1				
塩化物イオン	mg/l	7.3			7.3			7.2				7.1		7.3	7.1	7.2	4				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l				62									62			1				
蒸発残留物	mg/l				151									151			1				
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02									< 0.02			1				
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001									< 0.000001			1				
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001									< 0.000001			1				
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.004									< 0.004			1				
フェノール類	mg/l				< 0.0005									< 0.0005			1				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.30			< 0.30			< 0.30				< 0.30		0.30	0.30	0.30	4				
pH値		6.30			6.16			6.31				6.34		6.34	6.16	6.28	4				
臭気		無臭			無臭			無臭				無臭		無臭			4				
色度	度	0.9			< 0.5			< 0.5				< 0.5		< 1	< 1	< 1	4				
濁度	度	0.7			< 0.1			< 0.1				< 0.1		0.7	< 0.1	< 0.3	4				
嫌気性芽胞菌	/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12				

比羅夫2号井戸(上水道山田地区) 原水

令和6年度 水質検査結果

採水地点 :新比羅夫浄水場2号井戸

項目 単位		検査日	検査機関	4月2日	5月22日	6月12日	7月22日	8月7日	9月2日	10月15日	11月13日	12月11日	1月7日	2月19日	3月12日	最高値	最小値	平均値	測定回数
				小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局				
気温	℃			3.6	16.7	20.4	27.6	30.6	17.8	16.7	5.2	-5.0	-0.7	-1.3	8.7	30.6	-5.0	11.7	12
水温	℃			7.4	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.2	7.8	7.5	7.8	7.9	7.2	7.7	12
一般細菌	/ml			0			0			0			0			0	0	0	4
大腸菌	MPN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/l						< 0.0003									< 0.0003			1
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005			1
セレン及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
鉛及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ヒ素及びその化合物	mg/l						0.001									< 0.001			1
六価クロム化合物	mg/l						< 0.002									< 0.002			1
亜硝酸態窒素	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.58			1.4			1.0			0.59			1.40	0.58	0.89	4
フッ素及びその化合物	mg/l						0.11									0.11			1
ホウ素及びその化合物	mg/l						0.01									0.01			1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002			1
1, 4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005			1
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス1, 2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
ベンゼン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
亜鉛及びその化合物	mg/l						< 0.01									0.01			1
アルミニウム及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
鉄及びその化合物	mg/l						0.013									0.013			1
銅及びその化合物	mg/l						< 0.01									0.01			1
ナトリウム及びその化合物	mg/l						12.5									13			1
マンガン及びその化合物	mg/l						< 0.001									0.001			1
塩化物イオン	mg/l			7.8			8.5			8.1			7.8			8.5	7.8	8.1	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l						48									48			1
蒸発残留物	mg/l						126									126			1
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02			1
ジェオスミン	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
2-メチルイソボルネオール	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
非イオン界面活性剤	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.30					< 0.30			< 0.30			< 0.30			0.30	0.30	0.30	4
pH値			6.32				6.39			6.38			6.38			6.39	6.32	6.37	4
臭気		無臭					無臭			無臭			無臭			無臭			4
色度	度	< 0.5					< 0.5			< 0.5			< 0.5			< 1	< 1	1	4
濁度	度	< 0.1					< 0.1			< 0.1			< 0.1			0.1	< 0.1		4
嫌気性芽胞菌	/100ml		0		0		0		0		0		0		0	0		0	12

令和6年度 水質検査結果

拾木口 拾

項目 単位		検査日	検査機関	4月2日	5月22日	6月12日	7月22日	8月7日	9月2日	10月15日	11月13日	12月11日	1月7日	2月19日	3月12日	最高値	最小値	平均値	測定回数
		小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局				
気温	℃			3.6	16.7	17.3	25.3	28.0	19.1	16.5	5.2	-5.0	-0.7	-1.3	8.7	28.0	-5.0	11.1	12
水温	℃			6.0	8.1	8.2	7.8	8.7	8.7	7.7	7.6	7.2	7.6	7.5	7.9	8.7	6.0	7.8	12
一般細菌	/ml			0			0			0			0		0	0	0	0	4
大腸菌	MPN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/l						< 0.0003									< 0.0003			1
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005			1
セレン及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
鉛及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ヒ素及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
六価クロム化合物	mg/l						< 0.002									< 0.002			1
亜硝酸態窒素	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.30			0.27			0.29			0.28			0.30	0.27	0.29	4
フッ素及びその化合物	mg/l						0.09									0.09			1
ホウ素及びその化合物	mg/l						0.01									0.01			1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002			1
1, 4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005			1
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス1, 2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
ベンゼン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
亜鉛及びその化合物	mg/l						< 0.01									0.01			1
アルミニウム及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
鉄及びその化合物	mg/l						0.033									0.033			1
銅及びその化合物	mg/l						< 0.01									0.01			1
ナトリウム及びその化合物	mg/l						11.5									12			1
マンガン及びその化合物	mg/l						0.005									0.005			1
塩化物イオン	mg/l			8.5			8.5			8.5			8.6			8.6	8.5	8.5	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l						37									37			1
蒸発残留物	mg/l						117									117			1
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02			1
ジェオスミン	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
2-メチルイソボルネオール	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
非イオン界面活性剤	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.30					< 0.30			< 0.30			< 0.30			0.30	0.30	0.30	4
pH値		6.50					6.43			6.50			6.53			6.53	6.43	6.49	4
臭気		無臭					無臭			無臭			無臭			無臭			4
色度	度	< 0.5					< 0.5			0.5			< 0.5			< 1	< 1	1	4
濁度	度	< 0.1					< 0.1			0.1			< 0.1			0.1	< 0.1		4
嫌気性芽胞菌	/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

比羅夫6号井戸(上水道山田地区) 原水

令和6年度 水質検査結果

採水地点 :新比羅夫浄水場6号井戸

項目 単位		検査日	検査機関	4月2日	5月22日	6月12日	7月22日	8月7日	9月2日	10月15日	11月13日	12月11日	1月7日	2月19日	3月12日	最高値	最小値	平均値	測定回数
				小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局				
気温	℃			3.6	16.7	17.3	25.3	28.0	19.1	16.5	5.2	-5.0	-0.7	-1.3	8.7	28.0	-5.0	11.1	12
水温	℃			7.4	7.2	7.6	7.6	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.5	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	12
一般細菌	/ml			0			0			0			0			0	0	0	4
大腸菌	MPN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/l						< 0.0003									< 0.0003			1
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005			1
セレン及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
鉛及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ヒ素及びその化合物	mg/l						0.001									< 0.001			1
六価クロム化合物	mg/l						< 0.002									< 0.002			1
亜硝酸態窒素	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.54			0.37			0.54			0.48			0.54	0.37	0.48	4
フッ素及びその化合物	mg/l						0.11									0.11			1
ホウ素及びその化合物	mg/l						0.01									0.01			1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002			1
1, 4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005			1
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス1, 2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
ベンゼン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
亜鉛及びその化合物	mg/l						< 0.01									0.01			1
アルミニウム及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
鉄及びその化合物	mg/l						0.016									0.016			1
銅及びその化合物	mg/l						< 0.01									0.01			1
ナトリウム及びその化合物	mg/l						11.0									11			1
マンガン及びその化合物	mg/l						0.002									0.002			1
塩化物イオン	mg/l			8.0			8.3			8.1			7.9			8.3	7.9	8.1	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l						40									40			1
蒸発残留物	mg/l						111									111			1
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02			1
ジェオスミン	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
2-メチルインボルネオール	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
非イオン界面活性剤	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.30					< 0.30			< 0.30			< 0.30			0.30	0.30	0.30	4
pH値			6.42				6.51			6.44			6.44			6.51	6.42	6.45	4
臭気			無臭				無臭			無臭			無臭			無臭			4
色度	度	< 0.5					< 0.5			0.5			0.5			< 1	< 1	1	4
濁度	度	< 0.1					< 0.1			0.1			0.1			0.1	< 0.1	0.1	4
嫌気性芽胞菌	/100ml		0		0		0		0	0		0	0		0	0		0	12

冷水川(上水道山田地区) 原水
採水地点 :冷水川ポンプ室

令和6年度 水質検査結果

項目 単位		検査日	検査機関	4月2日	5月22日	6月12日	7月22日	8月7日	9月2日	10月15日	11月13日	12月11日	1月7日	2月19日	3月12日	最高値	最小値	平均値	測定回数
				小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局				
気温	℃			-0.4	13.6	19.4	25.5	24.0	20.8	16.1	4.9	-4.2	-0.8	-1.2	5.2	25.5	-4.2	10.2	12
水温	℃			8.8	8.5	8.7	8.9	9.1	8.9	8.9	8.8	8.5	8.5	8.4	8.8	9.1	8.4	8.7	12
一般細菌	/ml			0			0			0			0			0	0	0	4
大腸菌	MPN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/l						< 0.0003									< 0.0003			1
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005			1
セレン及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
鉛及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ヒ素及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
六価クロム化合物	mg/l						< 0.002									< 0.002			1
亜硝酸態窒素	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.51			0.44			0.45			0.48			0.51	0.44	0.47	4
フッ素及びその化合物	mg/l						< 0.05									< 0.05			1
ホウ素及びその化合物	mg/l						0.04									0.04			1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002			1
1, 4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005			1
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス1, 2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
ベンゼン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
亜鉛及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
アルミニウム及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
鉄及びその化合物	mg/l						0.006									0.006			1
銅及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
ナトリウム及びその化合物	mg/l						11.1									11			1
マンガン及びその化合物	mg/l						< 0.001									0.001			1
塩化物イオン	mg/l			12.3			11.2			12.4			12.7			12.7	11.2	12.2	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l						48									48			1
蒸発残留物	mg/l						116									116			1
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02			1
ジェオスミン	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
2-メチルイソボルネオール	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
非イオン界面活性剤	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.30					< 0.30			< 0.30			< 0.30			0.30	0.30	0.30	4
pH値			6.54				6.45			6.50			6.56			6.56	6.45	6.51	4
臭気		無臭					無臭			無臭			無臭			無臭			4
色度	度	< 0.5					< 0.5			< 0.5			< 0.5			1	< 1	1	4
濁度	度	< 0.1					< 0.1			< 0.1			< 0.1			0.1	< 0.1		4
嫌気性芽胞菌	/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
クリプトスポリジウムオーシスト	/10ml						0									0			1
ジアレジアシスト	/10ml						0									0			1

硫黄5号川(上水道ワイス地区) 原水
採水地点：ワイス配水池

令和6年度 水質検査結果

項目 単位		検査日	検査機関	4月2日	5月22日	6月12日	7月16日	8月7日	9月2日	10月15日	11月13日	12月11日	1月7日	2月19日	3月12日	最高値	最小値	平均値	測定回数
				小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局	小樽市水道局				
気温	℃			0.5	16.1	23.6	26.3	24.1	19.4	13.1	4.9	-6.2	-1.0	-4.5	12.5	26.3	-6.2	10.7	12
水温	℃			6.3	6.7	7.7	8.1	7.9	7.9	7.5	6.3	6.1	6.5	6.4	6.4	8.1	6.1	7.0	12
一般細菌	/ml			0			0			0			0			0	0	0	4
大腸菌	MPN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/l						< 0.0003									< 0.0003			1
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005			1
セレン及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
鉛及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ヒ素及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
六価クロム化合物	mg/l						< 0.002									< 0.002			1
亜硝酸態窒素	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.19			0.20			0.18			0.18			0.20	0.18	0.19	4
フッ素及びその化合物	mg/l						< 0.05									< 0.05			1
ホウ素及びその化合物	mg/l						< 0.01									0.01			1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002			1
1, 4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005			1
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス1, 2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
ベンゼン	mg/l						< 0.0001									< 0.0001			1
亜鉛及びその化合物	mg/l						0.03									0.03			1
アルミニウム及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
鉄及びその化合物	mg/l						< 0.003									< 0.003			1
銅及びその化合物	mg/l						< 0.01									< 0.01			1
ナトリウム及びその化合物	mg/l						4.6									5			1
マンガン及びその化合物	mg/l						< 0.001									< 0.001			1
塩化物イオン	mg/l			5.5			5.4			5.4			5.4			5.5	5.4	5.4	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l						11									11			1
蒸発残留物	mg/l						58									58			1
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02			1
ジオオスミン	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
2-メチルイソボルネオール	mg/l						< 0.000001									< 0.000001			1
非イオン界面活性剤	mg/l						< 0.004									< 0.004			1
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.30					< 0.30			< 0.30			< 0.30			0.30	0.30	0.30	4
pH値		6.90					6.97			7.00			6.99			7.00	6.90	6.97	4
臭気		無臭					無臭			無臭			無臭			無臭			4
色度	度	< 0.5					< 0.5			< 0.5			< 0.5			< 1	< 1	< 1	4
濁度	度	< 0.1					< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
嫌気性芽胞菌	/100ml	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	12
クリプトスポリジウムオーシスト	/10ml					0	0									0			1
ジアルジアシスト	/10ml					0	0									0			1