

計 量 証 明 書

整理No. K1804799-001 1/1

平成 30年 12月 18日

倶知安町長 西江 栄二

様



株式会社 第一岸本臨床検査センター

〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号

株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社

濃度（北海道第643号）熱量（北海道第3号）

〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号

TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171

環境計量士 中村 陽介

受付年月日	平成 30年 12月 11日	受付方法	先方採取
採取年月日	平成 30年 12月 11日	採取時刻	10時30分
天 候	雪	温 度	気 温 6.0℃ 水 温 8.0℃
採 取 者	中條 秀基	検査担当者	竹本 成孝
施 設 名	倶知安町清掃センター		
試 料 名	放流水		
採 取 場 所	浸出液処理施設放流水		
特 記 事 項			

（当方採取以外の試料については依頼者のお申し出により記入いたしました。）

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	計量の結果	単 位	基準値(参考値)	計 量 の 方 法
水素イオン濃度(pH)	7.3(21.7℃)		5.8以上8.6以下	JIS K 0102 12.1
生物化学的酸素要求量 (BOD)	0.5	mg/L	60以下	JIS K 0102 21及び32.4
化学的酸素要求量 (CODMn)	1.8	mg/L	-	JIS K 0102 17
浮遊物質 (SS)	2	mg/L	60以下	昭和46年 環境庁告示第59号 付表9
*大腸菌群数	0	個/cm3	3000以下	昭和37年 厚生省・建設省令第1号第6条
-以下余白-				
備 考				

計量の対象欄に*と表示されている項目は計量法第107条以外の証明。