1229100 - 31

計量証明書

整理No. K1802920-001 1/1

平成 30年 9月 19日

倶知安町長 西江 栄二 様

株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
濃度（北海道第643号）熱量（北海道第4号）
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
環境計量士 中村 陽介

受付年月日	平成 30年 9月 11日	受付方法	先方採取
採取年月日	平成 30年 9月 11日	採取時刻	11時00分
天候	晴	温度	気温 15.0℃ 水温 9.0℃
採取者	中條	検査担当者	竹本 成孝
施設名	倶知安町清掃センター		
試料名	流入水		
採取場所	浸出液処理施設流入水		
特記事項			

（当方採取以外の試料については依頼者のお申し出により記入いたしました。）

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
水素イオン濃度(pH)	7.0(22.7℃)		JIS K 0102 12.1
生物化学的酸素要求量（BOD）	0.5 未満	mg/L	JIS K 0102 21及び32.4
化学的酸素要求量（CODMn）	2.4	mg/L	JIS K 0102 17
浮遊物質量（SS）	2	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表9
*大腸菌群数	0	個/cm3	昭和37年 厚生省・建設省令第1号第6条
-以下余白-			
備考			

計量の対象欄に*と表示されている項目は計量法第107条以外の証明。
計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。